

не менше 2,2 м, довжина – від стіни споруди до межі небезпечної зони (п.7.7 НПАОП 0.00-1.15-07).

У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб. Забороняється виконувати роботи, пов'язані з перебуванням людей на одній ділянці на ярусах, над якими переміщують елементи конструкцій. На змонтованих сходових маршах негайно встановити огороження. Роботи на наступному ярусі починати тільки після встановлення захисного огороження.

Під час виконання бетонних робіт виконувати вимоги ДБН А.3.2-2-2009

Під час монтажу конструкцій огороження застосовувати запобіжний пояс із запобіжними пристроями. До встановлення по контуру покриття запобіжної огорожі монтажники закріплюються запобіжними поясами до страхувального канату, який приєднується до спеціальних конструкцій. Установку і демонтаж огорожень виконувати в технологічній послідовності, яка забезпечує безпеку виконання будівельно-монтажних робіт. Довжину ділянки, що огорожується, встановлюють в технологічних картах на даний вид роботи.

Огороження робочих місць на висоті, індивідуального виготовлення, повинні відповідати вимогам технічної документації, яка затверджена в установленому порядку. Огороження повинні експлуатуватись відповідно до вимог НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) і інструкції по експлуатації огорожень. Огороження повинні входити до нормокомплекту підприємства і бути закріплені за бригадою наказом по підприємству. З числа робітників бригади призначити і спеціально обучити осіб, на яких покласти виконання монтажу і демонтажу огороження. Періодичний огляд огорожень виконується майстром (виконробом) і складається з візуального огляду і перевірки справного стану зборочних одиниць та елементів огороження.

Засоби підмошування реєструвати в журналі обліку, який зберігається на кожному будівельному об'єкті. Реєстраційний номер наноситься на видному місці елемента конструкції або на прикріпленій до неї табличці. Результати проведення прийняття в експлуатацію і періодичних оглядів засобів підмошування заносити в журнал обліку. Для підймання на перекриття установлювати надійно закріплені драбини з поручнями.

Конструкція приставних драбин без робочих площадок повинна відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.8-44:2011. Приставні драбини, які використовують при монтажі перекриття, повинні бути обладнані нековзними опорами і встановлюватись в робоче положення під кутом 70° - 75° до горизонтальної площини, мати відстань між сходами 0,30-0,34м.

Виконувати вимоги ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» розділ 7.3, п.7.3.24 – 7.3.32. При встановленні драбин на землю нижні кінці обладнують оковками з гострими наконечниками. При використанні драбин на гладких поверхнях (метал, бетон, плитка) нижні кінці їх обладнують башмаками гумовими або з іншого нековзного матеріалу.

					92-25-ПОБ	Лист
						20
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		